



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»



СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.ПБ00241

№ ПБ219367

Срок действия с 07.09.2023 г. по 06.09.2028 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7, корпус АБК, офис 35;
ОГРН: 1027402320494;
телефон: +7 (351) 259-48-69; адрес электронной почты: referent@profnasteel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7, корпус АБК, офис 35;
ОГРН: 1027402320494;
телефон: +7 (351) 259-48-69; адрес электронной почты: referent@profnasteel.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ».
Место нахождения: 121353, г. Москва, вн. тер, г. Муниципальный Округ Можайский, ш. Сколковское, д. 32 к. 3, пом. IV, КОМ.16, оф. 14 А.
Телефон: +7 (495)108-38-86, адрес электронной почты: info@mfcc.ru.
Свидетельство о подтверждении компетенции: № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкции покрытий из панелей кровельных металлических трёхслойных (с минераловатным утеплителем, толщина панелей от 50 мм до 300мм, выпускаемые по ТУ 24.33.30-011-01217836-2018 «Панели металлические трехслойные стеновые и кровельные с минераловатным утеплителем»
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. для конструкций из кровельных панелей, при равномерно распределённой нагрузке 240 кг/м² с шагом несущих элементов 2000 мм толщиной от 50 мм до 80 мм – REI 45,
толщиной от 100 мм до 150 мм – REI 60, толщиной от 170 мм до 300мм – REI 90.
Класс пожарной опасности по K0(45) по ГОСТ 30403-2012

ОКПД 2: 24.33.30

ТН ВЭД: 7308 905100

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколов испытаний №№ 3028/0923, 3029/0923, 3030/0923 от «07» сентября 2023 г., выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр качества» (свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2023 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 24.33.30-011-01217836-2018 «Панели металлические трехслойные стеновые и кровельные с минераловатным утеплителем»

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый